



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313001353

认证委托人名称及地址

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

生产者名称及地址

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

生产企业名称及地址

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

ADE 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.8-2021、
GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 09 月 09 日 有效期至:2030 年 09 月 08 日

首次发证日期:2020 年 09 月 15 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。




批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322313001353

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EATON COOPER CAPRI SAS

36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Cable Gland

ADE series

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.8-2021, GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-09-09 Valid until: 2030-09-08

Date of initial issue: 2020-09-15

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313001353

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品名称：
电缆引入装置

型号规格：

ADE **a b c**

a 代表产品类型：可为 1F2、1F2A、1F2 DS、1FC、4F、5F、6F、6FC、1FCADCC (ADFC)、1FCADCS (ADFS)、1F2DSADCH、1F2ADCC、1F2ADCS；

b 代表螺纹类型：可为 M10、M12、M20、M25、M32、M40、M50、M63、M75、M90、M110、NPT 1/8", NPT1/4", NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1"1/4, NPT1"1/2, NPT 2", NPT2"1/2, NPT3", NPT3"1/2, NPT4"；

c 代表密封圈尺寸：可为 n°03~n°17。

防爆标志：

Ex db IIC Gb 、 Ex eb IIC Gb 、 Ex nR IIC Gc 、 Ex tb IIIC Db

电气参数：

/

相关报告编号：

2022S17402-010178

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：当产品为 ADE-1F2 系列或 ADE-6F 系列时，不具备足够夹紧措施，用户应提供夹紧措施以防电缆受到拉力或扭矩。

2. 其他相关信息：

1) 产品外壳防护等级为 IP66。

2) 产品最大工作温度范围：-60°C~+140°C。

ADE-1F2、ADE-1F2A、ADE-1F2 DS、ADE-4F、ADE-5F 系列使用氯丁橡胶，工作温度范围：-30°C~+80°C；使用硅橡胶，工作温度范围：-60°C~+140°C。

ADE-6F 系列使用内部密封圈隔膜硅胶，工作温度范围：-60°C~+80°C。

ADE-1FC、ADE-6FC 系列使用 TS 化合物工作温度范围：-60°C~+80°C。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准：

郭新华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司